

# P R Ü F U N G S Z E U G N I S

## PT-20-03-16-01

<b>Antragsteller / Auftraggeber:</b>	Häfele Berlin GmbH & Co. KG Schichauweg 50 12307 Berlin		
<b>Auftrag:</b>	Prüfung der Dauerhaftigkeit (50.000 Zyklen) sowie der Stoßfestigkeit an einer Tür mit Umfassungszarge montiert in einer Ständerkonstruktion, beidseitig mit Gipskarton (12,5 mm) beplankt mittels Häfele-Zargenbefestigung Startec Frame Fix 984.52.000		
<b>Auftragsnummer:</b>	2619344		
<b>Erzeugnis:</b>	Zargenbefestigung Startec Frame Fix montiert mit Umfassungszarge		
<b>Produktbezeichnung:</b>	„Häfele Zargenbefestigung Startec Frame Fix 984.52.000“		
	<i>Prüfung:</i>	<i>Klassifizierung:</i>	
<b>Prüfmethodik / Normen:</b>	Dauerfunktionsprüfung: Stoßfestigkeit:	DIN EN 1191 DIN EN 949	DIN EN 12400 DIN EN 1192
<b>Prüfbericht:</b>	Nr. 2619344 vom 16.03.2020		
<b>Prüfergebnisse:</b>	<i>Klassifizierung / Bewertung des Prüfmusters:</i>		
	Dauerfunktionsprüfung:	Klasse: 4 (50.000 Zyklen)	
	Stoßfestigkeit (innen/außen):	Klasse: 2 (30 kg/200 mm)	

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das geprüfte Bauelement.  
(Technische Beschreibung siehe Blatt 2)

Ausstellungsdatum: 16.03.2020

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter